



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล
ที่อยู่ หมู่บ้าน หมู่บ้านเคอะ คอนเนค ๑๕ เลขที่ ๓๓/๓๑๙ ซอยซอย
เฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ซอย ๘๗ ถนนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
โทรศัพท์ ๐๙๖๘๕๕๐๘๕๖
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๓๕๕๘๐๐๐๔๘๘

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๒๒/๒๕๖๙
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙
ส่วนราชการ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติฯ
(องค์การมหาชน)
ที่อยู่ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒-๓

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินโนเวชั่น อินเตอร์คูล ได้เสนอราคา ใ้ต่อ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๕๐,๐๐๐ บีทียู และ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง *หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อนี้ ถือเป็น ส่วนหนึ่งของใบสั่งซื้อ ๑. ใบเสนอราคา เลขที่ Q๐๓๕-๐๗๒๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ แผ่น ๒. ขอบเขตของงาน จำนวน ๔ แผ่น ๓. แคตตาล็อก จำนวน ๑ แผ่น	๑	งาน	๒๗๓,๒๐๐.๐๐	๒๗๓,๒๐๐.๐๐
(สองแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๒๗๓,๒๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๙,๑๒๔.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๙๒,๓๒๔.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙
- สถานที่ส่งมอบ สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) ถนนพหลโยธิน
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบ
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของ
ที่ยังไม่ได้รับมอบ

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้

ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ

๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๙๐๘๙๑๙๑๑๐๖ ชื่อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๕๐,๐๐๐ บีทียู และอุปกรณ์พร้อม

ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นางสาวสำเภาว์ งามเชย)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(อ.พร. ศรีพรหมเมือง)
ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔


ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวรัตติกาล ดงอุทิศ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาววัชรภรณ์ สมโคตร)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๘๙๑๙๑๑๐๖

เลขคู่สัญญา ๖๙๐๘๑๔๓๓๖๐๒๔

UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)



STANDARD

FAN COIL UNIT

- Wire remote controller รีโมทคอนโทรลเลอร์แบบมีสายรุ่น DT08 (สำหรับรุ่น 45,000-150,000 BTU/Hr)
- Wire remote controller รีโมทคอนโทรลเลอร์แบบมีสายรุ่น Saturn (สำหรับรุ่น 200,000-300,000 BTU/Hr)
- Factory Charged N₂ แก๊สไนโตรเจนจากโรงงาน
- Capillary tube อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยาแบบแคปิลลารี (สำหรับรุ่น 45,000-62,000 BTU/Hr)
- Thermo static expansion valve อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยาแบบเทอร์โมสแตติกเอ็กซันชันวาล์ว (สำหรับรุ่น 75,000-300,000 BTU/Hr)
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ เฟรนช์ (สำหรับรุ่น 45,000-62,000 BTU/Hr)
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ เฟรนช์ (สำหรับรุ่น 45,000-62,000 BTU/Hr)
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ เฟรนช์ (สำหรับรุ่น 75,000-300,000 BTU/Hr)
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- AC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

OPTION

FAN COIL UNIT

- Wireless remote controller รีโมทคอนโทรลเลอร์แบบไร้สายรุ่น LCD 5.2 (สำหรับรุ่น 45,000-150,000 BTU/Hr)
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ
- TASAKI Plasma & Ionizer ระบบฟอกอากาศพลาสมา

CONDENSING UNIT

- Service Valves วาล์วบริการ
- Filter drier ฟิลเตอร์ด라이어 (สำหรับรุ่น 45,000-62,000 BTU/Hr)
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ เฟรนช์ (สำหรับรุ่น 45,000-62,000 BTU/Hr)
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบ เฟรนช์ (สำหรับรุ่น 75,000-300,000 BTU/Hr)
- Magnetic Contactor for Compressor Motor แม่เหล็กคอนแทกเตอร์สำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- Compressor Motor Internal Overload โอเวอร์โหลดภายในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- High / Low pressure switches สวิตช์ควบคุมความแรงดันสูง/ต่ำ
- Phase Protection อุปกรณ์ป้องกันเฟส
- Fully Charged R410A แก๊สน้ำยา R410A เติมนเต็ม (สำหรับรุ่น 45,000-62,000 BTU/Hr)
- Factory Charged N₂ แก๊สไนโตรเจนจากโรงงาน (สำหรับรุ่น 75,000-300,000 BTU/Hr)
- AC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

CONDENSING UNIT

- Magnetic Contactor With Overload For Compressor แม่เหล็กคอนแทกเตอร์พร้อมโอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- Under/Over Voltage Relay อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าจากแรงดันไฟฟ้าตกและแรงดันไฟฟ้าเกิน (สำหรับรุ่น 45,000-62,000 BTU/Hr)
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion คอยล์เคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน

FFS SERIES



SPECIFICATIONS STANDARD

UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT รุ่นภายในบ้าน											
	CONDENSING UNIT รุ่นภายนอกบ้าน											
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	1,350	1,350	1,500	1,500	1,500	2,400	2,400	6,200	6,200	8,000	8,000
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณทำความเย็น	BTU/Hr	45,000	50,000	56,000	62,000	75,000	100,000	125,000	150,000	200,000	250,000	300,000
FAN COIL UNIT	POWER SOURCE แหล่งไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
	COIL ชนิดคอยล์	TYPE	ALUMINIUM FINS & COPPER TUBE ท่อทองแดงพันคอยล์อลูมิเนียม									
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดแรงเหวี่ยงพัดลมดักแด้									
	QUANTITY จำนวน	EA.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีค่าคงที่และโอเวอร์โหลดในตัว									
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	177	177	177	177	480	480	600	850	850	850
	FLA กระแสเต็มพิกัด	AMP.	1.23	1.23	1.23	1.23	3.7	3.7	4.8	5.3	5.3	5.3
CONDENSING UNIT	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	875/505/1,915	875/505/1,915	875/505/1,915	875/505/1,915	875/505/1,915	925/505/1,915	1,350/505/1,915	1,350/505/1,915	1,350/505/1,915	1,350/505/1,915
	UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KGS.	68	68	70	70	92	98	104	147	154	320
	POWER SOURCE แหล่งไฟฟ้า	V/PH/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL
	POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	4,333	4,333	5,700	5,700	6,790	9,340	11,100	13,500	9,340	13,500
	FLA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	7.70	7.70	10.80	10.80	12.40	17.50	19.80	26.30	17.50	26.30
FAN COIL UNIT	CONDENSER COIL ประเภทคอยล์ทำความเย็น	TYPE	ALUMINIUM FINS & COPPER TUBE ท่อทองแดงพันคอยล์อลูมิเนียม									
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER FAN ใบพัด									
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	SQUIREL CAGE INDUCTION มอเตอร์แบบกรงกระรอก									
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	63	63	63	63	768	768	768	768	768	768
	FLA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	0.92	0.92	0.92	0.92	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
	QUANTITY จำนวน	EA.	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2
	UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1,052/427/1,270	1,052/427/1,270	1,052/427/1,270	1,052/427/1,270	925/925/1,113	925/925/1,113	925/925/1,113	1,025/1,025/1,265	1,840/920/1,032	1,840/920/1,032
CONDENSING UNIT	UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KGS.	100	104	108	110	150	158	163	189	318	334
	REFRIGERANT ชนิดน้ำยา	TYPE	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
	METERING DEVICE อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยา	TYPE	CAPILLARY TUBE ท่อแคปิลลารี (FAN COIL UNIT)					THERMOSTATIC EXPANSION VALVE (FAN COIL UNIT)				
	CONNECTION เชื่อมต่อ	SUCTION ท่อดูดน้ำยา	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	7/8	1-1/8	1-1/8	1-3/8	1-1/8 x 2
		LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8 x 2
		DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/8

- Remarks: 1. This specification is subjected to change without notice.
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27°C DB / 19.5°C WB
3. Outdoor temperature 35°C DB

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.

89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel +66-2-752-5030 Fax +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th



www.tasaki.co.th



เพนกวินน้อย "ทาคุจัง"

ถ้าพูดถึงสัตว์ที่ขี้บ่นขี้บ่นเรื่องความเย็น "เพนกวิน" ก็เป็น 1 ในสัตว์ที่ขี้บ่นขี้บ่นด้วยความเย็น
เป็นสัตว์ที่มีความขี้บ่นขี้บ่น โดยชื่อ "ทาคุจัง" ซึ่งมาจากคำว่า ทาคุจิ ภาษาญี่ปุ่นหมายถึง ข้างที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ ข้างคิดข้างประตูปู

ISO 9001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007

ISO 14001 : 2015
ISO/IEC 17025 : 2005

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

งานซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๕๐,๐๐๐ บีทียู และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง
สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

๑. ความเป็นมา

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกช. มีภารกิจในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงด้วย ผู้อำนวยการ พกช. ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมภายในห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ชั้น ๓ เนื่องจากห้องประชุมดังกล่าวเป็นสถานที่ใช้สำหรับการประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจำ โดยในกรณีที่มิได้มีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งอยู่เดิมไม่สามารถถ่ายความเย็นได้เพียงพอต่อพื้นที่และจำนวนผู้ใช้งาน และสำนักอำนวยการ ฝ่ายจัดการและบริการทรัพยากร ได้สำรวจภายในห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ชั้น ๓ มีความจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๕๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเดิม

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรองรับผู้เข้าใช้บริการ

๒. เพื่อรองรับผู้เข้าใช้จำนวนมาก

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน



กช

คช

คช

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ รายละเอียดการซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๕๐,๐๐๐ บีทียู และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง

๔.๑.๑ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง

- ขนาด ๑๕๐,๐๐๐ บีทียู
- ชนิดตู้ตั้งพื้น
- ระบบไฟฟ้า ๓๘๐V ๕๐HZ ๓๕A
- ชนิดน้ำยา R๔๑๐

๔.๑.๒ ลูกเซอร์กิต จำนวน ๑ ตัว

- แบบ ๓ เฟส
- กระแส ๒๐ A

๔.๑.๓ ท่อน้ำยาต้านดูด ด้านส่ง จำนวน ๔๐ เมตร

- ขนาด ๑ ๓/๘, ๕/๘

๔.๑.๔ สายไฟ THW ๑x๔ sq.mm จำนวน ๑๕๐ เมตร

๔.๑.๕ ท่อน้ำทิ้ง จำนวน ๕๐ เมตร

๔.๑.๖ แผ่นปูนสำเร็จ รองคอยล์ร้อน จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๗ น้ำยา R๔๑๐ จำนวน ๑๓ กิโลกรัม

๔.๑.๘ อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด SUPPORT ท่อสายไฟ จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๙ ค่าดำเนินการติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ค่าใช้จ่ายลงทุน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๑ บริหารจัดการองค์การที่ดี ของสำนักอำนวยการ จำนวน ๒๔๓,๗๕๔.๙๓ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์) ดังนี้

- รายการลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตึบาลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

- รายการรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ตึบาลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน จำนวน ๓๙,๐๑๗.๙๘ บาท (สามหมื่นเก้าพันสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

- รายการปรับปรุงรั้วแนวทิศใต้ ประตู ๒ - รั้วด้านหลัง พกณ. ตึบาลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ งาน จำนวน ๓๔,๗๓๖.๙๕ บาท (สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

/และงบประมาณ...



และงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ ๑๑ บริหารจัดการองค์กรที่ดี เพิ่มเติม จำนวน ๔๘,๕๖๙.๐๗ บาท (สี่หมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๙๒,๓๒๔.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

พจน. จะจ่ายเงินซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้รับจ้างในคราวเดียว เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบงานทั้งหมดเรียบร้อยตามขอบเขตงานตามข้อ ๔ ให้แล้วเสร็จ

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ พจน. เป็นรายวัน อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันอะไหล่และคอมเพรสเซอร์ ๑ ปี



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

งานซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 150,000 บีทียู และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

1.เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

- ขนาด 150,000 บีทียู
- ชนิดตู้ตั้งพื้น
- ระบบไฟฟ้า 380V 50Hz 35A
- ชนิดน้ำยา R410

2.ลูกเซอร์กิต จำนวน 1 ตัว

- แบบ 3 เฟส
- กระแส 20 A

3.ท่อน้ำยาต้านดูด ด้านส่ง จำนวน 40 เมตร

- ขนาด 1 3/8, 5/8

4.สายไฟ THW 1x4 sq.mm จำนวน 150 เมตร

5.ท่อน้ำทิ้ง จำนวน 50 เมตร

6.แผ่นปูนสำเร็จ รองคอยล์ร้อน จำนวน 1 ชุด

7.น้ำยา R410 จำนวน 13 กิโลกรัม

8.อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด SUPPORT ท่อสายไฟ จำนวน 1 ชุด

9.ค่าดำเนินการติดตั้ง จำนวน 1 งาน



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ว่าที่ร้อยตรีทิฆัมพร กลิ่นบุบผา)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวธัญชนก เกตุมณี)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายณัฐพงษ์ จันทะวงษ์)